

## EFTERSYN OG AFPRØVNING FØR IDRIFTSÆTNING

<b>Installation/anlæg</b> Beskrivelse: _____ _____ _____	<b>Ejer/bruger</b> Navn: _____ Adresse: _____ Postnr.: _____ By _____	<b>Dokument</b> Nr.: _____ _____ _____
---	--	---

  

Eftersyn	Kontrolleret ved			Dato	Signatur	Bemærkninger
	Kontrakt/projekt gennemgang	Udførelseskontrol	Slut kontrol			
<b>SB, afs. 6 611.3</b>						
Beskyttelsesmetode mod elektrisk stød, herunder måling af afstande, f.eks. hvor der er anvendt beskyttelse ved barrierer eller kapslinger, ved spæringer eller ved placering uden for rækkevidde						
Tilstedeværelse af brandsikre lukninger og andre forholdsregler mod brandspredning samt beskyttelse mod termiske påvirkninger						
Valg af ledere efter strømværdi og spændingsfald						
Valg og indstilling af beskyttelses- og overvågningsudstyr						
Tilstedeværelse og korrekt placering af egnet materiel til adskillelse og afbrydning						
Valg af materiel og beskyttelsesmetoder svarende til de ydre forhold						
Identifikation af beskyttelses- og nulledere						
Tilstedeværelse af kredsskemaer, advarselsskilte og lignende informationer						
Identifikation af strømkredse, sikringer, afbrydere, klemmer osv.						
Udførelse af ledernes forbindelser						
Tilgængelighed af hensyn til nem betjening, identifikation og vedligeholdelse						